



合格

日時 : 2015/02/06 13:07:37

リファレンスされた極性 A

測定された極性 A

不合格 - ロス - 測定された極性

サイト : UNSPECIFIED-FX

ケーブルラベル : A-2

ケーブル名 : MPO-OM2

メイン シリアルNo. : pw20100477

ケーブルタイプ : MM-12Ch

メイン アダプタ : MPO/MTP Power Meter

オペレータ名 : Unspecified

波長 : 850nm

選択されたチャンネル : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

規格 (dB) : 1.50

規格 : Custom Limit

メイン (Rx) チャンネル	リモート (Tx) チャンネル	メイン	チャンネル	リモート
1	1	①	—	①
2	2	②	—	②
3	3	③	—	③
4	4	④	—	④
5	5	⑤	—	⑤
6	6	⑥	—	⑥
7	7	⑦	—	⑦
8	8	⑧	—	⑧
9	9	⑨	—	⑨
10	10	⑩	—	⑩
11	11	⑪	—	⑪
12	12	⑫	—	⑫

メイン (Rx) チャンネル	リモート (Tx) チャンネル	絶対パワー (dB)	ロス (dB)
1	1	-1.48	0.00
2	2	-1.98	0.00
3	3	-1.83	0.00
4	4	-0.60	0.00
5	5	-2.49	0.00
6	6	-2.26	0.10
7	7	-2.15	0.00
8	8	-2.32	0.00
9	9	-2.27	0.00
10	10	-2.09	0.10
11	11	-2.64	0.10
12	12	-2.50	0.10

* チャンネル未選択

印刷済 : 06 2月, 2015 01:41 午後

署名 :

デバイスソフトウェア 2.7

ソフトウェアレポート : 6.2.7